

*Procediment d'aplicació de
l'Ordenança Solar de Barcelona*

*Justificació de l'exempció
7.d: aportació d'energia
procedent de sistemes de
calefacció de districte*

L'article 7 *Exempcions* de l'ordenança solar admet la realització d'instal·lacions amb una cobertura solar inferior a indicada a les taules 4.1 i 4.2 de l'article 4 en el cas de la utilització d'altres fonts d'energia renovable, processos de cogeneració o fonts d'energia residuals i gratuïtes, sempre que es justifiqui adequadament en el projecte.

A la justificació s'haurà de demostrar que la solució adoptada permet una reducció del consum energètic i de les emissions de CO₂ a l'ambient equivalents a les que s'obtindrien amb la realització d'una instal·lació solar dissenyada segons els criteris de l'article 4 i de l'annex I de l'Ordenança Solar.

Les dades s'hauran d'indicar en forma de taula mensual a on figurin l'estalvi energètic i d'emissions de CO₂ amb les dues opcions. A la pàgina següent es mostra un exemple d'aquesta taula justificativa

El cas de l'aprofitament de xarxes de distribució de calor i fred de districte és un dels supòsits admesos per l'aplicació de l'exempció de l'article 7. de l'ordenança solar. En aquest cas, a més de la justificació anterior, s'haurà de lliurar una còpia del contracte amb l'empresa distribuïdora de la xarxa de calor i fred.

